



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale

Governo del Territorio Lavori Pubblici e Protezione Civile
U.O.D. - Genio Civile di Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0188420 25/03/2019 09,27

itt. : 501806 Genio civile di Napoli; presid.

est. : COMUNE DI NAPOLI//; COMUNE DI NAPOLI/

classifica : 50.9.15. Fascicolo 9 del 2019



Al Sindaco
Comune di Napoli

Oggetto: parere di compatibilità "P.U.A. Di iniziativa privata nell'ambito 36 Scudillo variante al PRG denominato Parco Urbano di quartiere con attrezzature sportive di interesse pubblico Le Driadi Village"

ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83 ed art. 89 del DPR 380/2001,

Parere di compatibilità sismica ex art. 89 DPR 380/2001 e L.R. 9/83 art. 15.
R.I. prat. 03/2019.

Si comunica che in data 20/03/2019 questo Ufficio ha espresso il parere di compatibilità sismica.

Gli atti in originale (parere e grafici vidimati) potranno essere ritirati previo presentazione di idonea delega nei giorni di ricezione al pubblico (martedì/mercoledì/venerdì, dalle ore 10 alle ore 13).

Si richiede inoltre consegna di copia digitale della documentazione prodotta.

Il Responsabile p.
Geol. Antonio Malafrente

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto



Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE DI NAPOLI

Comune di Napoli

Progetto: "P.U.A. Di iniziativa privata nell'ambito 36 Scudillo variante al PRG denominato Parco Urbano di quartiere con attrezzature sportive di interesse pubblico Le Driadi Village" .

PARERE Pratica n° 03/19 prot. 161468 del 12/03/2019 - Art 15 L.R. 9/83 e art. 89 del DPR 380/2001

Il Comune di Napoli, rappresentato dal RdP Direzione Centrale Pianificazione e gestione del territorio arch. Giuseppe Runfola ha inoltrato richiesta per ottenere il **parere di compatibilità sismica per il Progetto: "P.U.A. Di iniziativa privata nell'ambito 36 Scudillo variante al PRG denominato Parco Urbano di quartiere con attrezzature sportive di interesse pubblico Le Driadi Village"** , ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83 ed art. 89 del DPR 380/2001.

IL DI

REGIONE CAMPANIA

Visto l'art. 89 del DPR 380/2001;

Visti gli articoli 11, 12, 13 e 14 della L.R. 9/83;

Vista l'OPCM 20.03.2003 n. 3274 s.i.m.;

Vista la Deliberazione di GRC n. 988 del 02.07.2004;

Vista la Deliberazione di GRC n. 635 del 21.04.2005 - 31.05.06 e 07.09.06;

Visti gli elaborati che formano parte integrante del presente parere, composti dai seguenti atti:

- 1) Relazione Tecnica illustrativa;
- 2) Relazione impianti sportivi;
- 3) Norme tecniche di attuazione;
- 4) Relazione geologica, idrogeologica, geotecnica;
- 5) Cartografia;
- 6) Ante operam;
- 7) Post operam;
- 8) Indagini geognostiche propedeutiche;
- 9) Ubicazioni Indagini;

Prot. 2019. 0188420 25/03/2019 09,27
Lit.: 501806 Genio civile di Napoli; presid...
Dest.: COMUNE DI NAPOLI//; COMUNE DI NAPOLI/
Classifica: 50.9.15. Fascicolo: 9 del 2019



On

Gli atti sopra elencati e la relativa documentazione di carattere geologico, geofisico e geognostico con le specifiche caratterizzazioni è stata esaminata da parte del responsabile.

Dall'esame documentale delle indagini e degli studi geologici si riportano le seguenti valutazioni:

l'esecuzione di indagini geofisiche, finalizzate alla determinazione degli elementi e dei parametri elastodinamici richiesti con la vigente normativa tecnica (OPCM 3274/2003, NTC 17/01/2018) e le indagini geognostiche eseguite, hanno consentito di ottenere un accettabile grado di approfondimento delle caratteristiche del sottosuolo anche in chiave sismica. La cartografia tematica allegata ha fornito la modellazione del sottosuolo ed una sufficiente descrizione geologica e geomorfologica del territorio.



**Giunta Regionale della Campania
DIREZIONE GENERALE LL.PP. E PROTEZIONE CIVILE
GENIO CIVILE DI NAPOLI**

L'analisi idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica sono da ritenersi sufficienti per la determinazione delle caratteristiche geomeccaniche generali dei litotipi costituenti il suolo ed il sottosuolo, composto da formazioni piroclastiche a differente competenza. Resta da valutare la recettività idraulica del sistema fognario rispetto allo smaltimento delle acque di pioggia in rapporto alla superficie impermeabilizzata dalla somma degli interventi di cui trattasi.

Considerato che dalla istruttoria di cui innanzi, si rileva che le previsioni del Comune di Napoli per il progetto **"P.U.A. Di iniziativa privata nell'ambito 36 Scudillo variante al PRG denominato Parco Urbano di quartiere con attrezzature sportive di interesse pubblico Le Driadi Village"**, sono compatibili con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche del sito d'intervento, si esprime,

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

In quanto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 9/83 e art. 89 del DPR 380/2001 le previsioni urbanistiche del Comune di Napoli per il progetto **"P.U.A. Di iniziativa privata nell'ambito 36 Scudillo variante al PRG denominato Parco Urbano di quartiere con attrezzature sportive di interesse pubblico Le Driadi Village"**, sono compatibili con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche riportate nella documentazione prodotta, fatta salva la valutazione della capacità idraulica del sistema fognario acque bianche a smaltire le portate delle acque di pioggia prodotte dall'impermeabilizzazione dei suoli e dal mancato assorbimento nel sottosuolo. Si evidenzia altresì l'obbligatorietà della specifica e puntuale valutazione delle caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche, da effettuarsi preliminarmente alle fasi attuative in ottemperanza a quanto disposto alle NTC 2018.

Napoli, 20/03/2019

Il responsabile P.O.
Geol. Antonio Malafronte

Il Dirigente
Arch. Massimo Pinto