



LEGENDA

	Tubazione interrata PN16 DN 90
	Tubazione senza saldatura a norma UNI EN 10255, di acciaio non legato filettato secondo UNI ISO 711 fissata all'intradosso del solaio al di sopra della controsoffittatura e/o a vista
	Gruppo di attacco mandata per motopompa V.V.F., costruzione secondo UNI 10779, completo di saracinesche a volantino, valvola di ritegno ispezionabile a clapet in ottone, valvola di sicurezza tarata a 12 bar (1.2 Mpa) in ottone, bocca di immissione UNI 70 femmina in ottone. Sarà ubicato in cassetta da esterno in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni non inferiori a 695x450x230 mm, fissata al muro perimetrale esistente e/o su colonnina. Sarà provvisto di idonea protezione antigelo del gruppo e delle tubazioni a vista.
	Montanti in acciaio al piano superiore
	Idrante antincendio UNI 25 su naspo, tubo semirigido UNI 9488 rivestito in resina poliuretanic antiabrasione e antimuffa colore rosso, pressione di esercizio 25 bar, pressione di scoppio 80 bar, cassetta in acciaio verniciato rosso RAL 3000, erogatore in ottone con lancia frazionatrice, portello portavetro in alluminio, lastra frangibile trasparente a rottura di sicurezza Safe Crash, dimensioni min 650x700x270, conforme alla norma UNI EN 671/1. Lunghezza del tubo 25 m. Cassetta naspo ad incasso per l'interno ed a parete per l'esterno.
	Pozzetto di ispezione

COMUNE DI NAPOLI

“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO MASSIMO GALANTE IN VIA ANTONIO LABRIOLA - SCAMPIA - NAPOLI

PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRIGENTE Ing. Maurizio Attanasio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Serena Lettieri
--	--

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ODINPA INGEGNERIA SRL
S.r.l. UNI ISO 9001:2015 N°21734
C.so Resina, 110 - Ercolano (NA)
e-mail: odinpaingegneria@odinpa.com
PEC: odinpaingegneria@postoffice.it
Tel.: 081-7776157 - P.IVA: 08102811019

COORDINATORE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Dl. Arch. Monica Vitrone

PROGETTISTI:
Ing. Improta Francesca
Ing. I. Sognamiglio Nicola
Ing. Monetti Gabriella

PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: NA124631458

IMPIANTO ANTINCENDIO - PIANO PRIMO

Livello Progettazione	Codice disciplina	N° Elaborato/ Non Specifica	Data	Revisione	Scala
DEF	AI	T.04	novembre 2022	-	1:100