



Dipartimento Comunicazione Istituzionale,
Tecnologie e Società dell'informazione

Servizio SLAD - Sistema Informativo Amministrativo e Documentale

Oggetto: Attuazione del “Piano di sviluppo della società dell’informazione della città di Napoli”, giusta delibera di Giunta comunale n. 1864/09, Linea strategica “Il comune leggero”.

Progetto “ADMinistra - Gestione elettronica degli atti e dei documenti amministrativi”, finanziato con i fondi dell'Obiettivo Operativo 5.1 E-Government ed E-Inclusion P.O. FESR 2007-2013 Regione Campania.

CUP B63D09000180002

Affidamento mediante procedura aperta in due lotti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Lotto 1 - Fornitura in opera di un Centro di Calcolo “data center” quale Centro Servizi Documentali per un importo pari a euro 2.290.000,00 oltre IVA (euro 2.748.000,00 IVA compresa), più euro 10.000,00 oltre IVA (euro 12.000,00 IVA compresa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Lotto 2 - Realizzazione e diffusione del sistema informativo per la gestione elettronica degli atti e dei procedimenti amministrativi per un importo pari euro 2.750.000,00 oltre IVA (euro 3.300.000,00 IVA compresa).

Importo complessivo della gara euro 6.060.000,00 IVA compresa.

CIG Lotto 1: **0442283778**

CIG Lotto 2: **04424988E4**

QUESITO N. 102

Nell’ambito del Lotto 1, durante i sopralluoghi effettuati non è stata rilevata la presenza del sistema di backup Veritas Netbackup 6.5 più volte citato nel capitolato Tecnico al par. 2.4 “L’attuale infrastruttura IT del Comune”. Si chiede se tale sistema sia nell’effettiva disponibilità del Comune e se sarà utilizzabile ai fini della migrazione al nuovo data center.

RISPOSTA

Il software Veritas Netbackup 6.5 è installato quale software di gestione dei backup

QUESITO N. 103

Nell’ambito del Lotto 1, per quanto riguarda il condizionamento dei server blade, la scelta di un’architettura di condizionamento di precisione “in fila” (in row) con autonomia di raffreddamento rispetto alla sala CED sarà preferita al pari dell’architettura di condizionamento che integra la componente di raffreddamento nel singolo armadio?



RISPOSTA

L' architettura indicata è quella preferita. Eventuali altre proposte saranno valutate in funzione dell' effettivo apporto in termini di soluzioni alternative/migliorative.

Il Dirigente e RUP di ADMinistra
Ing. Paolo Eugenio Cresci