



Municipalità 8
DIREZIONE

Piscinola-Marianella
Scampia.
Chiaiano

Lavori di somma urgenza da eseguirsi sulla recinzione esterna del plesso scolastico "Pertini" (scuola media), ubicato in Napoli, via fratelli Cervi lotto 6w, ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 18 della legge regionale della Campania 3/2007 -verbale di sopralluogo del 23 novembre 2020.

Premesso che:

- nelle giornate 21 e 22 Novembre 2020 si è abbattuto sulla città di Napoli un forte vento, con raffiche di eccezionale intensità, provocando in diversi quartieri cadute di rami, sradicamenti di alberi e cedimenti di strutture alte;
- alcuni edifici scolastici sono stati interessati dal forte vento, con diversi casi di danneggiamento delle alberature presenti nelle aree di pertinenza e contigue;
- In data odierna la D.S. Dell'I.C. 87^a Pertini - Don Guanella ha segnalato il crollo di una porzione di recinzione esterna del plesso "Pertini succursale" in via Fratelli Cervi lotto 6w, prospiciente la strada;
- il Funz. Ing. Francesco Truppa e l'I.D.T. Romualdo Guarino, in servizio presso la Direzione della Municipalità 8, si sono recati sul posto e hanno verificato la presenza di una barriera metallica fortemente danneggiata dall'azione del vento, con alcuni elementi caduti al suolo e molti altri fortemente instabili, a tutela della pubblica e privata incolumità, ritenendo pertanto necessaria l'attivazione delle procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016;

Rilevato che:

- gli interventi di cui si tratta rientrano nelle specifiche competenze della Direzione della Municipalità 8;

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, il giorno 23 novembre 2020, alle ore 9:30, si sono incontrati in via fratelli Cervi lotto 6w, presso il plesso scolastico *Pertini succursale* (scuola media) l'ing. Francesco Truppa e l'IDT Romualdo Guarino per la Direzione della Municipalità 8, e l'impresa *Costruzioni Meridionali srl*, iscritta nell'elenco *on line* degli operatori economici del Comune di Napoli, in possesso di attestazione SOA, rappresentata dal geom. Stefano Di Girolamo.

I convenuti verificano, con riferimento agli elementi metallici della barriera di recinzione propiciente via fratelli Cervi, la sussistenza di una situazione di grave e incipiente pericolo, con

possibile ulteriore evoluzione, con gravi rischi per la pubblica e privata incolumità, in particolare per studenti e personale scolastico, rendendosi necessaria l'attivazione delle procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

Pertanto, con il presente verbale, si affida l'intervento di somma urgenza all'impresa *Costruzioni Meridionali srl*, in possesso di capacità tecniche e organizzative adeguate ai lavori occorrenti per la rimozione dello stato di pericolo, accertate sulla base di precedenti interventi eseguiti presso l'Amministrazione comunale.

L'impresa *Costruzioni Meridionali srl* si dichiara disponibile a intervenire immediatamente per l'esecuzione delle lavorazioni occorrenti per la rimozione dello stato di pericolo, sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo del prezzario ufficiale della Regione Campania, con un ribasso del 20%. L'impresa dichiara altresì:

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento, mediante procedura ordinaria, di lavori di importo analogo a quello dei lavori affidati con il presente verbale;
- che a essa, o ad altra impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, non è stata affidata dal Comune di Napoli, nel corso del 2020, con la procedura della somma urgenza, l'esecuzione di appalti per un importo complessivo superiore a 400.000,00 euro.

I lavori di somma urgenza affidati all'impresa *Costruzioni Meridionali srl* con il presente verbale consistono essenzialmente in:

1. idoneo transennamento delle aree poste sul marciapiede di Via Fratelli Cervi poste in prossimità della recinzione pericolante;
2. rimozione degli elementi metallici pericolanti;
3. sostituzione degli elementi metallici crollati e rimossi con la fornitura e posa in opera di elementi delle medesime caratteristiche ancorati al muretto in c.a. mediante idonea perforazione

Si rimanda alla redazione della perizia giustificativa per il dettaglio delle attività da porre in essere ai fini anche della copertura della spesa secondo le modalità di cui all'art. 191, comma 3, e all'art. 194, comma 1, lettera e), del d.lgs. 267/2000.

Per tutto quanto sopra, a tutela della pubblica e privata incolumità viene dichiarata la somma urgenza per l'esecuzione dei lavori.

I tecnici intervenuti

I.D.T. Romaldo Guarino

ing. Francesco Truppa

L'impresa *Costruzioni Meridionali srl*

