

COMMITTENTE




COMUNE DI NAPOLI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
arch. Francesca Spera

# CITTÀ VERTICALE: RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI TRA LA COLLINA E IL MARE

PROGETTO ESECUTIVO / CACCIOTTOLI



MANDATARIA:



Via Pievaiola, 15  
06128 Perugia  
info@sabeng.it www.sabsrl.eu

Arch. Pierpaolo Papi  
Arch. Francesco Pecorari  
Arch. Sergio Tucci  
Arch. Francesco Fucelli  
Arch. Luca Persichini

Ing. Marco Adriani  
Ing. Vincenzo Pujia  
Ing. Catuscia Maiggi  
Ing. Barbara Bottausci

MANDANTI:



**B5 S.r.l.**  
Via Sant'Anna dei Lombardi, 16  
80134 Napoli info@b5srl.it  
Tel. +39 081 551 92 14  
Fax +39 081 551 83 88  
E-mail: info@b5srl.it

Arch. Francesca Brancaccio Ph.D.  
(Amministratore Unico e Direttore Tecnico)  
Ing. Ugo Brancaccio  
(Direttore tecnico)

Studio Ing. Alberto Capitanucci



ELABORATO

## Progetto impianti elettrici punti sosta Schemi unifilari 06.Cacciottoli

N° ELAB.

NO. DOC.

COD. COMM.

CODE ORDER

# GEE041a/01

CNAP.001-01-02.20.ESE

SCALA

varie

SCALE

03							
02							
01	VALIDAZIONE	PASSERI	PAPI	ADRIANI	Maggio 2022		
00	ESECUTIVO	PASSERI	PAPI	ADRIANI	Giugno 2021		
REV.	EMESSO PER	REDAZIONE	CONTR.	APPR.	DATA		

A

A

B

B

Foglio	Titolo
1	ELENCO FOGLI
2	LEGENDA SIMBOLI
3	QUADRO TOTEM
4	QUADRO TOTEM

C

C

D

D







E

E

F


F

				DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli		Sab s.r.l. Perugia	ELENCO FOGLI	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - CACCIOTTOLI	
				DISEG.							
				VISTO							
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.		SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:		CNAP.001GEE06041A01	FOGLIO 1 DI 4 SEGUE 2


	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	Simbolo	Descrizione							
		Equipotenzialita'							
		Conduttura monofase con conduttore neutro							
B		Conduttura monofase con conduttore di neutro e terra							
		Contatore di energia attiva							
		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.differ.							
C		Interrutt. di pot.ad apert.autom.funz.per corr.magnetoter.							
D									
E									
F				DATA	Maggio 2022	Comune di Napoli	Sab s.r.l. Perugia	LEGENDA SIMBOLI	Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - CACCIOTTOLI
				DISEG.					
				VISTO					
	REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	CNAP.001GEE06041A01
	1	2	3	4	5	6	7	8	FOGLIO 2 DI SEGUE



Da quadro	Fornitura BT
Tensione concatenata	230 V
Corrente I <sub>k</sub> max	6 kA
Sistema	TT
Potenza totale	0.5 kW
Fattore di potenza	0.9
Corrente totale I <sub>b</sub>	2.4 A



**Centralino in resina a parete**  
**grado di protezione IP55**  
**24 mod. DIN**



UTENZA	DENOMINAZIONE		Fornitura BT		INTERRUTTORE GENERALE		LINEA ALIMENTAZIONE PUNTI DI RICARICA TOTEM		PREDISPOSIZIONE TVCC		PREDISPOSIZIONE WIFI	
	SIGLA		IG_QTOT		L1_QTOT		L2_QTOT		L3_QTOT			
	TIPO	POTENZA TOT. kVA	TT/L1-N	3.7	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31	TT/L1-N	2.31		
	POTENZA kW	I <sub>b</sub> A	0.5	2.4	0.5	2.4	1	0.9	1	0.9	1	0.9
COEF. CONTEMP.	COS φ	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE											
	TIPO											
	N.POLI	I <sub>n</sub> A	2	16	1N	10	1N	10	1N	10		
	I <sub>th</sub> A	I <sub>dn</sub> A	TIPO DIFF.			0.03		0.03		0.03		
FUSIBILE	TIPO											
	CALIBRO											
CONTATTORE	TIPO											
	I <sub>n</sub> A	P <sub>n</sub> kW										
RELE' TERMICO	TIPO											
	TARATURA											
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG160R16 0.6/1 kV							
	FORMAZIONE				3G2.5							
	LUNGHEZZA				10							
	I <sub>z</sub> A				25.5							
	C.d.T. a I <sub>n</sub> %	C.d.T. a I <sub>b</sub> %			0.796		0.191					
	Z <sub>k</sub> mΩ	Z <sub>s</sub> mΩ			40.4		182.8		40.4			
	I <sub>k</sub> trifase/monof. kA	I <sub>k1</sub> fase/terra kA	6	6	5.71	1.26	5.71	5.71				
NUMERAZIONE MORSETTIERA												
DATA		Maggio 2022		Comune di Napoli		Sab s.r.l. Perugia		QUADRO TOTEM		Riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare - CACCIOTTOLI		
DISEG.												
VISTO												
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	SOST. IL:	SOST. DA:	ORIGINE:	QTOT	CNAP.001GEE06041A01	FOGLIO 4 DI 4	SEGUE	