



LEGENDA

Edificio adeguato ai sensi del DM 37/08 e alle norme CEI di riferimento, oppure messo in sicurezza elettrica laddove lo stato di manutenzione edile lo abbia consentito

Edificio da sottoporre a verifica ed eventuale adeguamento dell'impianto elettrico ai sensi del DM 37/08 e delle norme CEI di riferimento

Edificio da sottoporre ad adeguamento del punto di consegna elettrico con installazione di interruttore automatico o sezionatore con fusibili bipolare e/o quadripolare sistemato in cassetta esterna al manufatto

Parco cimiteriale

Nota:
(*) Aree inaccessibili per disdetti

Ed. n°	DATA	REDATTO	DESCRIZIONE

COMUNE DI NAPOLI

SELAV SpA

Via Nuova Poggioreale, 105/A/5

80134 Napoli

Tel. 081 2895010

Fax 081 2895012

Titolo del progetto:

PROJECT FINANCING PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE AMBIENTALE E VOTIVA NEI CIMITERI DEL COMUNE DI NAPOLI

Tipo di progetto:

STUDIO DI FATTIBILITÀ

AIR SUPPORT

Via Nevio 102/C - 80122 Napoli

Tel. Fax 081 6811011

Coord. Tecnico

Ing. Antonio Tamburro

Coordinatore tecnico del progetto:

Ing. Sergio Sangiacomo

Titolo della tavola:

Parco cimiteriale di Poggioreale

Layout distribuzione secondaria di Bassa Tensione negli edifici

Progetto

Tavola n°:

TAV B13 001

Edizione:

01.00

File name: 14593 SDV PRE TAV B13 001 EMB 00

Scale:

F.S. Formato A0

Data:

15/09/2014

Redatto:

Ing. G. Olostro Cirrè

Completato:

Ing. S. Sangueolice

Disegnato:

G. A. Manno

Approvato:

SELAV SpA

Via Nuova Poggioreale, 105/A/5

Napoli - Italia - 80134

A norma di legge la presente si riserva la proprietà di questo elaborato non potendo di conseguenza a terzi senza permesso autorizzatorio