LEGENDA

| | |
|---|---|
| | Quadro Elettrico |
| LED 44 | Apparecchio da plafone, corpo in policarbonato grigio RAL 7035, autoestinguente, con diffusore in policarbonato trasparente liscio esternamente antipolvere V2, Riflettore in alluminio speculare, con lampada LED potenza 44W , IP 65 modello tipo 'Echo' della Disano |
| 16W 20W | Apparecchio da plafone, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, colore RAL 7035, con diffusore in policarbonato trasparente liscio esternamente antipolvere, con lampada LED potenza 16/20W , IP 65 modello tipo "ORio LuX" della Disano |
| L.E. | Lampada di emergenza 1x8W, provvista di batteria nichel-cadmio, normalmente accesa con pittogramma CEE con indicazione via esodo |
| L.S. | Lampada di sicurezza da 18 W, autoalimentata, autonomia 60min, luce permanente |
| | Comando luce tipo interruttore, pulsante o deviatore |
| | Pulsante completo di led, per comando contattore accensione luci corridoio temporizzate |
| | Presa 2P+T tipo Shuko, 230V, 16A |
| | Presa 2P+T Bipasso, 230V, 10/16A |
| P+N+T/N | Presa di tipo industriale, 3P+T+N, 380V 16A, con interruttore di blocco, IP 55 |
| P+T/N | Presa di tipo industriale, P+N+T, 220V 16A, con interruttore di blocco, IP 55 |
| | Corrugato flessibile del tipo pesante dim.20-25-32 mm per collegare le cassette di derivazioni e cassette per componenti elettrici |
| | Cassetta di derivazione elettrica completo di coperchio con viti |
| | Presa 2P+T Bipasso, 230V, 10/16A completa di fusibile da 1A |
| | Casetta incassata con presa 2P+T Schuko, 230V, 10/16A e lampada spia notturna, montata a circa 25-30cm |
| | Punto alimentazione componente ( CDZ, aspiratore, ecc) |
| | Pulsante a tirante per l'emergenza, completo di interruttore di tacitazione sul posto |
| ALLARME | Allarme acustico luminoso WC H |

NOTE: N in prossimità del corpo illuminante, indica lampada Notturna con potenza 16W

COMUNE DI NAPOLI

**DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO**

*Servizio P.R.M. (Progettazione Realizzazione Manutenzione) Patrimonio Comunale*

**TITOLO PROGETTO**

*"Recupero Centro Prima Accoglienza ex Dormitorio Pubblico - Via De Blasiis"* - codice progetto NA4.1.1.c (*rifunzionalizzazione del dormitorio al II piano)* codice progetto NA4.2.1.a (piano terra lavanderia) - Asse 4 "Infrastrutture per l'inclusione sociale" - Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020" (PON METRO).

# PROGETTO ESECUTIVO

**TITOLO ELABORATO:**

Progetto - Pianta Piano Secondo (q.ta m +13.47)

FM e posizionamento quadri elettrici

**CODICE ELABORATO:** EG ELET5

**SCALA:** 1:100

**DATA:** Aprile 2018

**I PROGETTISTI:**

**Arch. Fabio Ferriero**

**Arch. Roberto Viscogliosi**

**Ing. Giuseppe Di Nuzzo**

**Ing. Giovanni Toscano**

**IL R.U.P.:**

**Arch. Guglielmo Pescatore**

**IL DIRIGENTE:**

**Ing. Francesco Cuccari**

UNIONE EUROPEA · Presidenza del Consiglio dei Ministri · FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione · PON Metro · POR CAMPANIA FESR 2014-2020

## PIANO AMMEZZATO (q.ta +16,40)










Esempio di :
Gruppo prese a parete, con custodia stagna da installare nei WC e Lavanderia, composto da:
- n.1 presa 2P+T ad alveoli allineati, 230V,10/16A
+ n.1 presa 2P+T tipo Unel, 230V, 10/16A




Esempio di :
Gruppo prese a parete composto da:
- n.2 prese 2P+T tipo Unel, 230V, 10/16A
- n.1 presa 2P+T ad alveoli allineati, 230V,10/16A
+ n.1 presa 2P+T tipo Unel, 230V, 10/16A

PRESE LOCALI TECNICI



2P+T 16 A 230 V

3P+T 16 A 400 V

3P+N+T 16 A 400 V

Prese CEE interbloccata in esecuzione stagna a parete con base portafusibili