CARATTERISTICHE GEOMETRICHE	DN 1600 PEAD SPIRALATO SN12												DN 1800 PRFV	SN 1800
CARATTERISTICHE IDRAULICHE	Qmin = 0.156 mc/s Vmin = 1.92 m/s γ = 8%		Qmax = 9.10 mc/s Vmax = 8.74 m/s γ = 83%							Qmin = 0.156 mc/s Vmin = 1.74 m/s γ = 9%	Qmax = 9.10 mc/s Vmax = 5.26 m/s γ = 80%			
DENOMINAZIONE STRADE	VIA MONTELUNGO		VIA QUAGLIARIELLO											
										Qmin = 0.20 mc/s Vmin = 1.84 m/s γ = 10%	Qmax = 9.70 mc/s Vmax = 5.50 m/s γ = 66%		Qmax = 9.50 mc/s Vmax = 5.47 m/s γ = 65%	



N. PICCHETTI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
DISTANZE PARZIALI		36.00	20.00	24.00	16.00	24.00	24.00	19.50	12.00	14.00	6.00	18.90	13.00	
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	36.00	56.00	80.00	96.00	120.00	144.00	163.50	175.50	189.50	195.50	214.40	226.40	
QUOTE TERRENO	277.48 277.23	277.08 276.83	276.19 275.94	275.91 275.66	275.78 275.53	275.28 275.03	274.78 274.53	274.08 273.83	273.83 273.58	273.68 273.43	273.58 273.33	273.28 273.03	273.08 272.83	
QUOTE FONDO COLLETTORE	275.73 275.48	275.58 275.33	274.69 274.44	274.41 274.16	274.28 274.03	273.78 273.53	273.28 273.03	272.58 272.33	272.33 272.08	272.18 271.93	272.08 271.83	271.78 271.53	271.58 271.33	
QUOTE CIELO COLLETTORE	277.73 277.48	277.58 277.33	276.69 276.44	276.41 276.16	276.28 276.03	275.78 275.53	275.28 275.03	274.58 274.33	274.33 274.08	274.18 273.93	274.08 273.83	273.78 273.53	273.58 273.33	
QUOTE FONDO SCAVO	275.73 275.48	275.58 275.33	274.69 274.44	274.41 274.16	274.28 274.03	273.78 273.53	273.28 273.03	272.58 272.33	272.33 272.08	272.18 271.93	272.08 271.83	271.78 271.53	271.58 271.33	
LIVELLETTE	Differenza di Quota Distanza Pendenza	-0.15 36.00 -0.7500		-1.12 66.00 -0.7500		-0.44 43.50 -0.0100		-0.63 61.50 -0.0100						

COMUNE DI NAPOLI

SISTEMA DI FOGNATURA DELL'AREA
DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NAPOLI
AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI

LOTTO II - COMPLETAMENTO
- PROGETTO ESECUTIVO -

PROGETTISTA:
Paolo MINUCCI BENDIVENGA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Miranda

0	00.15	RAN	FEM	COT	EMISSIONE PER APPROVAZIONE
Revisione	Data	Redatto	Verificato	Approvato	Descrizione della revisione

BACINO 1
ZONA POLICLINICO
TRATTO A - VIA QUAGLIARIELLO
PROFILO LONGITUDINALE

Progressivo: 5.2.02
Elaborato n°: EG.J.02
Scala: 1:500/1:50
Data: Agosto 2015