



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Patrimonio
Servizio Cimiteri Cittadini

PG/2019/8765 del 04/01/2019

*Alla Direzione Generale
dott. A. Auricchio*

*Alla Direzione Centrale Patrimonio
dott.ssa M. Aprea*

Al Servizio Autonomo Polizia Locale

Al Servizio Protezione Civile

*Servizio Portale Web e Socialmedia
mail: webmaster@comune.napoli.it*

*e, p.c. Al Vice Sindaco con delega ai Cimiteri
dott. E. Panini*

OGGETTO: Chiusura area cimiteriale Mausoleo Schilizzi di via Posillipo

Vista la nota allegata PG/5975 del 03/01/2019, si comunica che l'area cimiteriale del Mausoleo Schilizzi sito in via Posillipo resterà temporaneamente chiusa per motivi di sicurezza. Seguirà nuova comunicazione per la successiva riapertura.

Il Dirigente
ing. A. Stella
d'ordine
il funzionario P.O.
ing. D. Matarazzo



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento
Sicurezza
Servizio Protezione Civile
TURNO DI GUARDIA H24

PG/2019/ 5975
Napoli li, giovedì 3 gennaio 2019

MESSAGGIO URGENTISSIMO DIRETTO A:

- Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini
E p.c.
- U.T.G. di Napoli
- Commissariato Posillipo
comm.posillipo.na@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Caduta Lamierini metallici in Via Posillipo Mausoleo.
(Rif. Ns. Prot. PG/2019/ 3823 del 03/01/2019)

A seguito di segnalazione da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco, alle ore 12:30 è intervenuto personale di questo Servizio, all'indirizzo in oggetto, riscontrando quanto segue:

- Caduta Lamierini metallici costituenti il rivestimento della Cupola del Mausoleo ai Caduti di tutte le guerre sito in Via Posillipo. La squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta, anche con autoscala vista l'altezza della cupola, non ha potuto rimuovere i restanti lamierini in imminente pericolo di crollo.

Sul posto era presente squadra 4b Mostra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e funzionari del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini l'ing. Paolo Angelino ed il tecnico Pasquale Scognamiglio.

Rilevato il concreto pericolo per le persone che transitano in adiacenza all'edificio in questione, nelle more di ulteriori verifiche a cura del Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini, **a tutela della pubblica e privata incolumità**, si invita lo stesso Servizio ad eseguire **"ad Horas"**:

1. eliminazione del pericolo esistente di caduta di lamierini dalla cupola;
2. verifica della stabilità di tutti i lamierini dalla stessa cupola;
3. nelle more della realizzazione di quanto sopra inibire il transito pedonale e veicolare su tutta l'area esterna del Mausoleo.

Si invita il Servizio Tecnico Cimiteri Cittadini ad effettuare gli ulteriori adempimenti di specifica competenza.

IL TECNICO DI TURNO
I. T. p. e. *G. VIANO*