



Disciplinare Tecnico

13/12/2017

Direzione Generale

Ufficio Energy Manager

FORNITURA DI GPL (PROPANO COMMERCIALE) CON USO GRATUITO DEI SERBATOI

Disciplinare tecnico

Riferimento Gara: 394/ACU/2017

		Firma	Data
Redazione	Direzione Generale – Energy Manager		
Visto	DG		
Revisione	-----		
Approvazione	DG		




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">13/12/2017</p>	<p><i>Direzione Generale</i></p> <p><i>Ufficio Energy Manager</i></p>
---	---	---

Sommario

Art.1	OGGETTO DELL' APPALTO.	3
Art.2	UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERBATOI	3
Art.3	MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
Art.4	POLIZZA RCT	4




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351549-512 • Fax +39 081 7351461 • e-mail: amministrazione.impianti@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">13/12/2017</p>	<p><i>Direzione Generale</i></p> <p><i>Ufficio Energy Manager</i></p>
---	---	---

Art.1 OGGETTO DELL'APPALTO.

Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura per due anni di 145.000 litri/anno di Propano Commerciale per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria installati presso alcune delle sedi aziendali dell'ASIA Napoli S.p.A. (nel seguito ASIA). La fornitura si intende comprensiva della concessione in comodato d'uso gratuito dei serbatoi per lo stoccaggio; essa coprirà un periodo presunto di 2 anni ed avrà di fatto termine all'esaurimento del quantitativo complessivo dei 290.000 litri.

Al successivo art.2 sono indicate le sedi di Asia presso cui andranno installati i serbatoi e le caratteristiche degli stessi.

Art.2 UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEI SERBATOI

Di seguito sono indicate le sedi di ASIA presso cui andranno installati i serbatoi e le caratteristiche degli stessi:


SEDE DI INSTALLAZIONE	TIPOLOGIA SERBATOIO	CAPACITA' SERBATOIO (indicativa)
1 Autoparco A – Via Antiniana, 2/E, Pozzuoli	Interrato – orizzontale completo di basamento	1750 litri
2 Distretto B5 – Via F.lli Cervi snc, Napoli	Interrato – verticale completo di basamento	1650 litri
3 Autoparco C – Via Volpicella n.315, Napoli	Fuori terra - orizzontale	3000 litri
4 Distretto C8 – Via Nuova delle Breccie 168, Napoli	Fuori terra - orizzontale	3000 litri
5 Ogni altra sede ASIA dove, eventualmente, venga attivato il servizio	-----	-----

Art.3 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria è tenuta, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e previo accordo con il direttore dell'esecuzione, ad installare, nel pieno rispetto della normativa vigente, i serbatoi di GPL in conformità a quanto previsto al precedente art.2.

La ditta aggiudicataria fornirà tutti i serbatoi (corredati di tutti gli accessori e della documentazione di legge nonché in perfetto stato di conservazione e perfettamente funzionanti) in comodato d'uso gratuito presso le sedi sopra indicate e provvederà alla loro posa in opera (con propri mezzi e personale) e all'allaccio, in prossimità dei serbatoi, delle tubazioni di mandata della fase aeriforme (complete dei riduttori di alta e di bassa pressione).



	<p style="text-align: center;"><i>Disciplinare Tecnico</i></p> <p style="text-align: right;">13/12/2017</p>	<p><i>Direzione Generale</i></p> <p><i>Ufficio Energy Manager</i></p>
---	---	---

Unicamente per il serbatoio ubicato nell'autoparco in via Antiniana, in aggiunta all'allaccio della tubazione della fase aeriforme sopra descritto, la ditta aggiudicataria provvederà all'allaccio, sempre in prossimità del serbatoio, anche della tubazione della fase liquida (destinata ad alimentare un vaporizzatore predisposto da ASIA, che viene attivato nel periodo invernale). A tale scopo il serbatoio destinato all'autoparco in via Antiniana dovrà essere munito anche di apposito rubinetto di fase liquida.

ASIA provvederà alla esecuzione delle opere edili, scavi e rinterri necessari per la corretta installazione.

Tutti i serbatoi dovranno essere dotati di un sistema elettronico di rilevamento della quantità di combustibile giacente in grado di inviare un avviso alla ditta fornitrice ed al personale responsabile del controllo per consentire il tempestivo rifornimento. Ciò al fine di evitare fermi impianto per mancanza di combustibile che comporterebbero gravi conseguenze per le attività di ASIA. E' accettato qualsiasi sistema alternativo che consenta il controllo remoto della fornitura e scongiuri il fermo degli impianti.

Le attrezzature concesse in comodato d'uso gratuito sono e restano di esclusiva proprietà dell'Aggiudicatario che si impegna ad assicurarne il funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e le verifiche periodiche. Alla scadenza del contratto l'Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla loro asportazione. ASIA si farà carico, per la rimozione dei serbatoi interrati, degli scavi e dei rinterri.

Sono a carico della ditta aggiudicataria le necessarie autorizzazioni, nonché il pagamento delle tasse previste per l'utilizzazione delle centraline, ivi compresi i diritti da versare agli organi preposti (I.S.P.E.S.L. od A.S.P. o altro per il controllo dei serbatoi GPL).

La ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, apportare le eventuali modifiche/adequamenti imposti dalle leggi e regolamenti.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere:

- al pagamento delle tasse dovute per il collaudo ISPESL.
- all'assistenza e manutenzione per tutta la durata dell'affidamento, mediante personale qualificato, con almeno n. 2 ispezioni annuali e la sostituzione annuale, gratuita, delle valvole di sicurezza.

Art.4 POLIZZA RCT

Per eventuali danni derivanti dalla fornitura, arrecati a persone o cose, la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere fornita di adeguata copertura assicurativa (polizza RCT) prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n.128/2006. Tale polizza dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto.

