



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Soprintendenza per i Beni Archeologici
di Napoli

AOO: MBACT - SBA - NA
UOR: NAPER
Prot. N. All. n.
Risposta a nota n.6990/14 del 27.11.2014
Rif. Ns. Prot. N. 17706 del 28.11.2014
Class. 34.19.04/3.42

del

MBAC-SBA-NA
SBA-NA
0018618 17/12/2014
CI. 34.19.04/3.42

PER CORTA COMPAGNE
MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.
NAPOLI



e, p.c.

Alla Mostra d'Oltremare S.p.A.
Viale Kennedy, 54
80125 Napoli

Alla Soprintendenza BAPSAE di Napoli e Prov.
Palazzo Reale - Piazza Plebiscito, 1
NAPOLI

Al dott. Giuseppe Vecchio - Sede
Al dott. Enrico Stanco - Sede

OGGETTO: Napoli - Mostra d'Oltremare - Stralcio del progetto di "Valorizzazione dell'area della Gaiola e della Villa di Pollione a Posillipo e realizzazione del nuovo Museo Archeologico dell'Area Flegrea-Napoletana presso i padiglione 7 e 8 della Mostra d'Oltremare" - POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9 - Progetto definitivo - PARERE.

Con riferimento alla trasmissione dello stralcio del progetto definitivo indicato in oggetto, e facendo seguito agli incontri tra funzionari di questa Soprintendenza e di codesta Società, questo Ufficio, esaminati gli elaborati di progetto presentati esprime, per quanto di propria competenza, parere in linea di massima favorevole subordinato però all'osservanti delle seguenti, vincolanti prescrizioni:

- tutti i lavori che prevedono scavi e/o movimenti di terreno dovranno essere effettuati sotto il controllo di archeologi professionisti, cui dovrà essere affidato apposito incarico, in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum dovrà essere sottoposto all'approvazione di questa Soprintendenza;
- dovrà essere rivisto completamente il progetto relativo ai bagni (dis.n. GA4) da installare nel complesso archeologico del Pausilypon, in quanto la soluzione proposta, consistente nella realizzazione di una vasca a tenuta stagna di circa. mc. 4, non appare idonea per una struttura a carattere pubblico;
- il sistema fognario, così come richiesto da questa Soprintendenza, dovrà essere collegato con la fogna comunale in Via Discesa Gaiola tramite apposito impianto di sollevamento.

Si resta quindi in attesa di ricevere i richiesti elaborati integrativi ai fini dell'espressione del parere definitivo da parte di questo Ufficio.

Si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. Giuseppe Vecchio)

Referente:
Uff. Ispettori
Tel.081.442222/221 GV/clep

IL SOPRINTENDENTE

(dott.ssa Teresa Elena Cinquantaquattro)

