



**COMUNE DI NAPOLI**  
**DIREZIONE CENTRALE**  
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità  
**Servizio Ciclo Integrato delle Acque**

**APPALTO: REALIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO AFFERENTE LA COLLINA DEI CAMALDOLI -  
II LOTTO - COMPLETAMENTO  
CIG 653521238C**

Quesito n. 1

domanda: "... chiediamo se è possibile ricorrere all'avvalimento frazionato per la categoria OG 6"

risposta: "Il ricorso all'avvalimento frazionato è ammesso nei limiti di quanto previsto all'art.49, comma 6, del D.Lgs 163/06"

---

Quesito n. 2

domanda: "... chiediamo se per la gara sono previsti modelli di dichiarazione predisposti dalla Stazione Appaltante (sul sito non sono presenti)"

risposta: "Non sono previsti modelli predisposti"

---

Quesito n. 3

domanda: "... tra gli elaborati presenti non c'è il disciplinare di gara e nel bando non (si) fa riferimento alla lista di categorie che però è presente tra la documentazione scaricata"

risposta: "Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate esclusivamente nel bando di gara.  
La lista di categorie presente nella documentazione sul sito non deve essere considerata in quanto prodotta erroneamente"

---

Quesito n. 4

domanda: "... relativamente all'impianto di sollevamento H5 sono presenti n. 2 pompe da 8,5 kW e n. 2 pompe da 180 kW laddove nel computo metrico estimativo sono quotate solo le due pompe da 8,5 kW. Chiediamo ... espressamente di chiarire se nell'offerta vada considerata la presenza delle due pompe da 180 kW ovvero esclusa"

risposta: "La fornitura e posa in opera delle due pompe da 180 kW non fa parte del presente appalto, così come tra l'altro riportato a pagina 22 dell'elaborato TD04"

---

IL RUP

Ing. Giovanni MIRANDA

Il Dirigente

Arch. Salvatore IERVOLINO